

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21PK72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fguz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363)71841; e-mail: eggen_po@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.org.us; e-mail: ses@mail.org.us;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64; e-mail: fguz_06@mail.ru

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ
И. Д. Бердникова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-1946-443

Дата оформления: 19.03.2020

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Заявитель (заказчик):

МУП ЖКХ и С. Асекеевского район, Оренбургской области., Оренбургская область, Асекеевский район, село. Асекеево, ул. Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 17.03.2020 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 17.03.2020 11 ч. 10 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

договор от 24.02.2020 г. № 84/20-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МУП ЖКХ и С. Асекеевского район, Оренбургской области., Оренбургская область, Асекеевский район, село. Асекеево, ул. Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

МУП ЖКХ и С. Асекеевского района Оренбургской области, Оренбургская область, Асекеевский район: с. Асекеево - скважина "водозабор Центральный"

Код образца (пробы):

A.1.2.03.20.1946.Д

Объем образца:

4,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость.

Условия транспортировки:

Автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:


подпись

Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы): А1.2.03.20.1946.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 17.03.2020 11 ч. 30 мин.					
Дата окончания исследования: 17.03.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 5	не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
6	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
7	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
8	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
9	рН	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
10	Сухой остаток	618 ± 62	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
11	Жесткость	7 ± 1	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
12	Окисляемость перманганатная	0,63 ± 0,13	не более 5	мгО/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Химик-эксперт Варникова М.Л.					

Код образца (пробы): А.1.2.03.20.1946.Д

Отделение лабораторных исследований					
Дата начала исследования: 17.03.2020 11 ч. 30 мин.,					
Дата окончания исследования: 19.03.2020,					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	** Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Врач-бактериолог Артищева С.А.					

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****