

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Будулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Будулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. на осуществление медицинской деятельности  
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования  
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра RA.RU.21ПК72 от 22.06.2016 г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001

Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-08  
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22  
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru

Место нахождения лаборатории: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.



## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-8726-3552

Дата оформления: 15.11.2018

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

образцы (пробы) направлены:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области

61710, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Коммунальная, 25

Дата и время отбора образца (пробы): 13.11.2018 09 ч. 40 мин.

Дата и время доставки образца 13.11.2018 12 ч. 20 мин.

Пробы:

Срок отбора:

По договору

договор от 10.01.2018 г. № 108/18-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отобраны образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства и строительства Асекеевского района Оренбургской области

61710, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, ул. Коммунальная, 25

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Оренбургская область, Асекеевский район, с. Асекеево, водозабор 50 лет ВЛКСМ, скважина

Идентификационный код образца (пробы):

4.1.2.11.18.8726.Д

Объем образца:

8,5 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость

Ссылка на методику отбора:


ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12

Условия транспортировки:

автотранспорт, согласно НД, сумка-холодильник, t+5 градусов С

Дополнительные сведения:

Ответственный за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Тушева Н.Н.

Код образца (пробы): А.1.2.11.18.8726.Д

## Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 13.11.2018 12 ч. 35 мин.

Дата окончания исследования: 15.11.2018

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Вкус и привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
	Водородный показатель рН	6,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Сухой остаток	545 ± 55	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ18164-72
	Жесткость	7,0 ± 1,1	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012
	Окисляемость перманганатная	0,79 ± 0,16	не более 2	мгО/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
0	Нефтепродукты	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
1	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	не более 0,25	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
2	АПАВ	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

Код образца (пробы): А.1.2.11.18.8726.Д

## Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 13.11.2018 12 ч. 35 мин.,

Дата окончания исследования: 15.11.2018,

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	5,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Врач - бактериолог Артищева С.А.**Химик-эксперт: Левкина А.А.*

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ